

Štapna hvatalka-H=2,5 m

Štapna hvatalka-H=2,5 m

Štapna hvatalka-H=2,5 m

Štapna hvatalka-H=2,5 m

SJEVERNO PROČELJE

Al vodič Ø8 - 30 cm Al vodič Ø8 - 30 cm

Al Ø8 podžbukno

Al Ø8 podžbukno

Al Ø8 podžbukno

Al Ø8 podžbukno

8 4

8 3

2 8

8 1

Temeljni uzemljivač Fe-Zn traka 25x4mm

LEGENDA:

- Sustav hvatalkje: štapna hvatalka ili produžetak Al Ø 8mm
- Glavni odvod prema dole
- Broj glavnog odvoda / mjernog mjesta
- Spoj metalne mase sa sustavom uzemljenja
- Križna spojница za spoj traka/traka, traka/vodič ili vodič/vodič
- Temeljni uzemljivač - traka FeZn 25x4 mm
- Aluminski vodič Ø 8 mm - podžbukno
- Sustav hvatalkje: mreža vodiča
- Aluminijski vodič Ø 8 mm na nosačima za ravni krov
- Kut pokrivenosti hvatalkje od 79°

Investitor: Sveučilište Jurja Dobrića u Puli Zagrebačka 30, Pula		Glavni projektant: IVAN VULIĆ, dipl.ing.arh.		Faza projekta: Glavni projekt	Mapa br.: C.2.1
Projektant i, inst.: mr.sc. Milan Marić, dipl. ing. el. E 1883 OVLASŢENI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE		Sudradnici: Maurizio Malusa', ing. el. Robert Malusa', doc. ing. el.		Sadržaj: SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE SJEVERNO PROČELJE	
Gradovnik: Služena građevina "Studentski dom" - Paviljon 3		Broj projekta: 299/17-ZIK		Zaj.oz.projekta: Mjerilo:	
Datum: 11.2017.		Lisť: 18		Lisť: 18	