



KLASA: 406-01/21-01/27
URBROJ: 380-01-01-21-10

Pula, 29.06.2021.

PREDMET: Odgovor na postavljen upit od gospodarskog subjekta

Sukladno točki 10.1. Poziva na dostavu ponude od 25.06.2021., za predmet nabave: Radovi na sanaciji krovišta Sveučilišna knjižnica - Tiskara, Evidencijski broj nabave: 85-2021-JN, na postavljen upit od gospodarskog subjekta Naručitelj daje odgovore u nastavku:

Pitanje 1.

Poštovani,

Molim pojašnjenje stavke 5. Radi li se o krovnim tavelicama (polaganje u kosinu) ili podnim (horizontalno polaganje), i kojih su dimenzija?

Molimo objavu nacrtu krovišta, ukoliko ih ima.

Srdačan pozdrav,

Odgovor:

Tavelice – krovne su standardnih dimenzija 12,5x25x2,5 cm. Obračun se vrši po m2 kose plohe. Tlocrt i presjek krovišta – nema.

Stručno povjerenstvo